

LEGENDA:

- UM03875 Stávající zachovaný stožár VO.
- A Nový ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý stožár VO typu U 10 (výšky 10m) s 1,5m výložníkem typu J1 - 1500, osazený výbojkovým svítidlem VO Schreder typu Safir 2, se zdrojem 150W typu Master SON-T PIA Plus, char. B3 (993928), náklon 5°.
- B Nové asymetrické LED svítidlo přisvětlení přechodu Thome Lighting typu 12033 SELED 9300lm, 68W, IP65, 5K, CROSS (61200-L59764-850) osazené v 6m výšce na stožáru A (typu U 10) a doplněném třmenovém výložníku TRBC 133 / 3000 (délky 3,0m).
- C Nový ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý stožár typu PC 6 (výšky 6m) s 2,5m výložníkem typu PDC 1 - 2500 / 114, osazený asymetrickým LED svítidlem přisvětlení přechodu Thome Lighting typu 12033 SELED 9300lm, 68W, IP65, 5K, CROSS (61200-L59764-850).
- Stávající zachované kabely VO.
- Nový kabel typu CYKY 4Jx16mm² resp. CYKY 4Jx25mm² v chrániče HDPE Ø50mm, s uzemňovacím drátem FeZn Ø10mm uložený ve výkopu v chodníku dle vzorového řezu.
- Nový kabel typu CYKY 4Jx16mm² resp. CYKY 4Jx25mm², s uzemňovacím drátem FeZn Ø10mm uložený ve výkopu ve vozovce v obetonované chrániče HDPE ø110mm, resp. chrániče PVC ø110mm založené řízeným protlakem dle vzorových řezů. Konce chrániček budou zapěněny polyuretanovou pěnou.
- Stávající trolejové vedení.
- Stávající trolejová konzole.
- Katastrální hranice.
- Katastr vnitřní kresba.
- Číslo pozemku.
- Stávající stavba.
- Nová stavba - stavební úpravy - rozšíření chodníků a zvýšení ploch pro pěší a cyklisty.
- Stávající trakční stožár.
- Nové nebo obnovené VDZ.
- Signální a varovné pásy, bezbariéry a zksoy.
- Nová značka SDZ.
- Rušená značka SDZ.
- Stávající sloupek SDZ.
- Nový sloupek SDZ.
- Nový zpomalovací práh.

POZNÁMKY:


Číslování nových osvětlovacích stožárů je pouze orientační. Definitivní čísla přidělí dodavateli stavby správce VO.

Svítidla VO a přisvětlení přechodu budou umístěna minimálně ve vzdálenosti 1,0m od trolejového vedení!

Projektová dokumentace stavebních úprav není předmětem této části projektové dokumentace.

VDZ V2b/V2a a V1a bude vyznačeno v uceleném úseku od křižovatky ulic Přístavní a Drážďanská po křižovatku ulic Drážďanská, Vojanova a U Podjezdu, tzn. ve větším rozsahu než je uvedeno na situačním výkresu na základě požadavku PČR DI-ÚL! Zhotovitel stavby musí konzultovat vyznačení VDZ s PČR DI-ÚL před realizací stavby!

Při provádění protlaku musí být plynovod úplně obnažen, aby nemohlo dojít k jeho poškození!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		
INVESTOR	Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 8 401 00 Ústí nad Labem			 ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 e-mail: cizekm2@eltodo.cz tel.: 261345657 fax: 261341555	
VEDOUcí PROJEKCE	Ing. Martin Čížek				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.				
VYPRACOVAL	Ing. Václav Kovařík				
KRESLIL	Ing. Václav Kovařík				
KONTROLOVAL	Ing. Martin Čížek				
NÁZEV AKCE				DATUM	20170321
Ústí nad Labem, ul. Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO - PD Přisvětlení přechodu				FORMÁT	841x297
				MĚŘITKO	1:500
				STUPEŇ PD	DŮR+DSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	-
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
Situace - přisvětlení přechodu					C.2

VÝKRES JE DŮLEŽITÝM MAJETKEM Fy ELTODO, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4) KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOUBĚ BEZ SOUHLASU Fy ELTODO, a.s. JE ZAKÁZÁNO

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM Fy ELTODO, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POSKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU Fy ELTODO, a.s. JE ZAKÁZANO