



ELTODO, a.s.
Útvar projekce a inženýringu
Máchovy sady 302
417 61 Bystřany
hanischovak@eltodo.cz

VÁŠ DOPIS/ZE DNE
22.11.2016

NAŠE ZNAČKA
46723

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Miroslav Šitner / 472 770 140
miroslav.sitner@thmu.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
5.12.2016

Věc : Vyjádření o existenci zařízení pro potřeby vyhotovení projektové dokumentace

Akce : Zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO – Osvětlení přechodu

Území : ÚL Krásné Březno, ul.Dráždanská

Na základě prošetření Vaší žádosti pro výše uvedenou akci jsme shledali, že se ve vymezeném území **nachází** zařízení v majetku a správě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen THMÚ)

V uvedené oblasti se nachází rozvody datové sítě. V příloze přikládáme jejich orientační zakres. V případě dotazů na toto zařízení je možné obrátit se na správce oblasti pro datové sítě THMÚ : p.Hlaváč (tel. 724 062 616, 472 772 204)

V případě potřeby přesného určení trasy v terénu, popř. přibližné hloubky zařízení zašlete na korespondenční adresu naší společnosti, popř. emailovou adresu thmu@thmu.cz objednávku vytýčení. Vytýčení je zpoplatněno dle platného ceníku.

Ochranná pásma:

- Datové sítě: 1,5m po obou stranách zařízení

V případě, že se akce dotkne ochranného pásma naší sítě, požadujeme následující:

- V trase našeho zařízení ani jeho ochranném pásmu nesmí být umístěno žádné zařízení. Vše bude umístěno mimo ně.



- Při souběhu a křížení našich sítí je nutné respektovat příslušné normy a zákony, zvláště ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákona č. 458/2000 Sb., včetně jeho novelizací.
- **Po dokončení projektové dokumentace k uvedené akci požadujeme tuto předložit k posouzení**

Platnost vyjádření : 2 roky

S pozdravem

Ing. Jiří Kunc
technický náměstek

Příloha



0 5 10 20 30
Meters

Date: 5.12.2016

Měřítko : 1:600

Legenda:

— Datová síť