

Hanischová Květa

Od: Jana Kmoníčková <kmonickova@dpmul.cz>
Odesláno: 7. prosince 2016 10:57
Komu: Hanischová Květa
Předmět: ÚL-Drážďanská, zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO
Přílohy: Eltodo ZOO.dgn

Dobrý den.

Věc: ÚL-Drážďanská, zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO V příloze zakres sítí ve správě Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., střediska Údržba PTZ a správa sítí

Podzemní:

4 TK - trakční napájecí kabel 4 ks (modře)

1 DO - kabel dálkového ovládání měníren 1 ks (červeně) . 1785 - . 5152 - základ stožáru trakčního vedení asi 2x2x1,5 m

Nadzemní:

- stožáry trakčního trolejového vedení - výška min. 8 metrů, osazeny trakčním zařízením a trolejovým vedením ve výšce asi 5 m nad zemí Originál vyjádření pošlu poštou.

Hezký den

Jana Kmoníčková

technický pracovník střediska Údržba PTZ a správa sítí Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

mobil: --

tel.: 475 668 024

e-mail: kmonickova@dpmul.cz

www.dpmul.cz

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

Eltodo ZOO

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.