

Ústí nad Labem 15. června 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **10. 6. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní**“, uveřejněnou dne **29. 5. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Vážená paní Lysáková,
v návaznosti na náš telefonát, se chci optat zda je opravdu nutné v nabídce předkládat, technologické postupy prací již v nabídce jakožto prozatím účastník VZ, pochopil bych předložit harmonogram prací vč. technologických postup, tak jak je tomu i u ostatních zakázek, ale až po výběru Dodavatele VZ. Dotaz zmiňuji z vlastní zkušenosti, jelikož tendrujeme několik VZ týdně a několik VZ jsme soutěžili pro Magistrát města Ústí nad Labem, v jiných VZ jsme tento bod nedohledali, proto se ptám zdali je opravdu nutné tento bod předkládat, jako součást nabídky. Jelikož technologické postupy se objevili, již ve druhé VZ za sebou, které zadávají konkrétně Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, pod vedením Ing. Martinem Matou, MBA, jakožto ředitelem.
Netvrdím, že se jedná o diskriminační podmínky VZ, ale je to spíše neobvyklé jej dávat do zakázky.
Děkuji za Váš čas a odpověď,
s pozdravem,

Ještě jednou dobrý den,
Ještě dodám informaci k technologickému postupu. Technologický postup je normovaný, tudíž musí být pro všechny účastníky stejný a nedá se jej nikterak obejít. Ve většině VZ v návrhu v SoD, se Dodavatel zavazuje, že budou práce provedeny dle platných technologických postupů, často se zaměřuje technologický postup s pracovním postupem, zde může být rozdíl a každý účastník se drží pracovního postupu dle svého plánu, ale u technologického postupu jej opravdu nejde zaměnit. Například délka zrání betonu je 7 týdnů, a nejde jej zaměnit na 3 týdny, to je konkrétní uvedený příklad technologického postupu.
Prosím o přehodnocení tohoto bodu, jelikož se pokouším dohledat v jiných VZ, ale opravdu marně.
Děkuji,
s pozdravem,

Odpověď zadavatele č. 1:

Předložení technologických postupů (TP) by mělo být součástí smlouvy o dílo (SOD), jako příloha. Jelikož je návrh SOD včetně příloh součástí výzvy VZ, tak požadavek na TP je oprávněný. Technologické postupy mimo jiné uvádějí i předepsané zkoušky a kontroly a to jak od výrobců materiálů, tak dané příslušnou technickou normou. Zhotovitel by měl předložit plán kontrol a zkoušek, čímž by doložil kvalitu provedených prací, či dodávek zařízení a materiálů, ke kterému se zavázal v SOD.

Technologické postupy jsou jak normované danou technickou normou, tak jsou i zpracovány jednotlivými dodavateli materiálů či výrobků. Technologické postupy samozřejmě obcházet nelze, k tomu slouží plán kontrol a zkoušek vypracovaný na základě jednotlivých technologických postupů, kterým se dokládá kvalita provedené práce či dodaných materiálů a výrobků dodaných na stavbu, ke kterým se ve smlouvě o dílo zhotovitel (dodavatel) zavázal. Co se týče vývoje pevnosti betonu (zrání či tvrdnutí), tak čas tvrdnutí betonu a celková jeho tvrdost je ovlivněna především vlastnostmi použitého cementu a skladbou kameniva a příměsí. Směsi s vyšším podílem cementu ke kamenivu (1:2 až 1:3) dosahují padesátiprocentní tvrdosti již za 1 až 2 dny. Celkovou pevnost pak beton dosáhne při teplotách vyšších než 5 stupňů do jednoho měsíce, doba je závislá na teplotě, čím je teplota nižší, tím je zrání betonu pomalejší.

Zadavatel tedy nadále trvá na zadávacích podmínkách v takovém znění, v jakém byla zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 5. 2020.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem