

**AZ Consult, spol. s r.o.**  
**Magdaléna Malá**  
**Klíšská 1334/12**  
**400 01 Ústí nad Labem**

Váš dopis/ze dne  
18. 7. 2019

Naše značka

Vyřizuje  
R. Zumr  
478571118  
rostislav.zumr@teta.eu

Místo  
V Ústí nad Labem

Dne  
19. 7. 2019

## **Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech**

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o páteřní trasu optických kabelů velmi vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podle zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. § 102 od. 2 je podzemní telekomunikační vedení chráněno ochranným pásmem vymezeným pruhem širokým 1 m na obě strany od krajního vedení. V případě zásahu do ochranného pásma je nutno min. respektovat následující podmínky:

### **Podmínky pro realizaci stavby:**

- 1) **Souhlasíme s provedením stavby dle předložené dokumentace vypracované společností AZ Consult, spol. s r.o. 8/2019.**
- 2) **Před zahájením zemních prací ověřit hloubku uložení komunikačního vedení. V případě nedostatečné hloubky pod konstrukcí komunikace provést dodatečnou ochranu instalací do dělené kabelové chráničky, případně provést zahloubení kabelového vedení spol. TETA s.r.o..**
- 3) **Ochranu kabelů, či jakoukoli manipulaci s vedením TETA, bude na základě objednávky investora stavby dodavatelsky zajišťovat firma TETA s.r.o. vlastní montážní složkou. Ochrana musí být objednána v dostatečném časovém předstihu.**

V případě zásahu do ochranného pásma, je nutno dále respektovat:

- a) Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit firmě TETA s.r.o..
- b) Před zahájením zemních prací, nutno požádat firmu TETA s.r.o. o vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- c) Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení telekomunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- d) Práce v ochranném pásmu provádět zásadně ručně, bez použití velké mechanizace.
- e) V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození.
- f) S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- g) Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanizmy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- h) Místo dotčení vedení, bude před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem firmy TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis.
- i) V případě poškození vedení telekomunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno firmě TETA s.r.o..

- j) V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- k) V případě vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu vedení je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- l) V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- m) Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 19. 7. 2021.

S pozdravem



R. Zumr

TETA s.r.o.  
KLÍŠSKÁ 977/77  
400 01 ÚSTÍ N LABEM  
IČ 477 85 781 DIČ CZ47785781  
①

