



AZ Consult, spol. s r.o.
Provozovna Vaňov
Pan Jakub Holý
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

18.7.2019

NAŠE ZNAČKA

028/Šv/2019

VYŘIZUJE / TELEFON

Jan Švarc / 47 5256 606

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ún.L. 30.07.2019

Věc: „Přístupové cesty v Mánesových sadech“.

Obdrželi jsme od Vás žádost o vydání vyjádření k předložené projektové dokumentaci této stavby (situace, řezy a Technická zpráva stavby-TZ). Tato stavba v k. ú. Ústí nad Labem je dle TZ rozdělená na samostatné části SO 101, 102, 103 a 104 – Komunikace pro pěší č. 1, 2, 3 a 4. ČEZ TAS upozornil ve svém prvotním vyjádření na vyjadřovacím portálu na základě vyznačeného zájmového území stavby, že bude dotčeno ochranné pásmo páteřního rozvodného teplotárenského zařízení. Jedná se o parní a kondenzátní potrubí DN 500/250 napáječe TN 1. To je částečně uloženo v železo-betonovém kanálu a částečně na patkách v pozemním vedení, které provozuje PJ Sever – odd. Ústí nad Labem.

ČEZ Teplárenská, a.s. – PJ Sever – odd. Ústí nad Labem SOUHLASÍ s touto stavbou při splnění následujících podmínek.

1/ Tato stavba bude respektovat zákon 458/2000 Sb., §87 (ochranná pásma zařízení pro rozvod tepelné energie), ČSN 73 6005 a ostatní související platné zákony, vyhlášky, normy a provozní předpisy). Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m. Jedná se o prostor 2,5 m na obě strany od vnější hrany zařízení.

2/ Z vyznačení tras plánovaného budování jednotlivých komunikací dle je pravděpodobné, že může dojít k stavebnímu a montážnímu provozu v ochranném pásmu TN 1.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel. 311 118 682 | fax 311 115 698

www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV



Projekt samozřejmě předpokládá, že veškeré části stavby budou prováděny tak, aby v žádném případě nenarušily ani podzemní ani pozemní část TN 1.

3/ Pro potřebu stavby vytrasujeme ochranné pásmo TN 1 v podzemním vedení, aby nemohlo dojít v tomto pásmu k výstavbě podloží a vlastního povrchu komunikace. Bude nám umožněno zkontrolovat, že nedochází k výstavbě v ochranném pásmu TN 1, jak předpokládá projektová dokumentace. Zároveň nám bude umožněno provést zápis k ukončení stavby!

4/ Pro tuto stavbu jsou navrženy různé povrchy komunikací. Majitel pozemků v ochranném pásmu TN 1 nám v budoucnu umožní provést operativně likvidaci případné havárie podzemního parního, nebo kondenzátního středotlakého potrubí.

5/ Všechny práce v ochranném pásmu ČEZ TAS - PJ Sever - odd. Ústí nad Labem je možné provádět jen za dozoru zmocněného pracovníka ČEZ TAS. Kontaktní zmocněná osoba – Jan Švarc (mob.: 724 064 872).

6/ Obdržíme od investora stavby Rozhodnutí o povolení stavby. Termín zahájení stavby je nutné nám oznámit předem. Provedeme zápis do stavebního deníku. Při provádění této stavby v žádném případě nesmí dojít k poškození TN 1. Taková poškození a s tím spojené škody a náklady za opravy uhradí stavebník.

V Ústí nad Labem, dne 30. 07. 2019

Ing. Jiří Gruber

vedoucí oddělení Ústí nad Labem



ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Píseň
IČ. 273 09 941
(21)



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012



Drav



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky:
Výrobek uváděn k použití

1000 AMERICAN SYSTEMS, INC.
 1000 S. 10TH AVE. SUITE 100
 DENVER, CO 80202-1000
 TEL: (303) 733-1000 FAX: (303) 733-1001
 WWW.AMERICANSYSTEMS.COM

Koordinācīns situācīns vācres

Magda Malá

Od: Švarc Jan [jan.svarc@cez.cz]
Odesláno: středa 31. července 2019 15:23
Komu: Magda Malá; 'holy@azconsult.cz'
Předmět: Přístupové cesty v Mánesových sadech - vyjádření ČEZ TAS - PJ Sever - odd. Ústí nad Labem k předloženým podkladům z projektové dokumentace na realizaci stavby
Přílohy: 1-vyjádření k předložené PD pro vydání Rozhodnutí o povolení stavby.pdf; 2-situace s vyznačením komunikací-přístupových cest pro pěší.pdf

Dobrý den Vám přeji,

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k předloženým podkladům z PD této stavby Vám odesílám:

- a. souhlasné vyjádření ČEZ TAS s podmínkami pro realizaci této připravované stavby.
- b. Situaci s vyznačenými přístupovými cestami

Je nutné dodržet respektování ochranného pásma TN 1, které je určeno energetickým zákonem viz. vyjádření provozovatele.

TN 1 je strategický teplotní zdroj ekologického tepla pro Ústí nad Labem a případnou havárii parovodu takového zařízení je nutné řešit rychle a operativně.

Proto je nutné, aby nás zástupce investora informoval o povolení stavby, datu realizace stavby a vyžádal si vyznačení ochranného pásma v terénu dle § 87 odst. 2.

Na základě toho bude vyznačeno od hrany topného kanálu TN 1 pásmo 2,5m na obě strany . Do tohoto pásma nesmí zasahovat žádným způsobem budovaná cesta pro pěší, nebo jiné zařízení .

Tím bude zajištěno, že při likvidaci havárie parovodu nebude dotčená vybudovaná cesta vzdálená okrajovým obrubníkem min. 2,5m od vyznačené hrany topného kanálu.

Do situace je třeba dokreslit kótu min. 2,5m mezi okrajem přístupové cesty a hranou topného kanálu TN 1 !!!

S přátelským pozdravem

Jan Švarc
technik CZT

 **ČEZ Teplárenská, a.s.**

Provozní jednotka SEVER

Oddělení Ústí nad Labem

Špitálské náměstí 11

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 256 606

Mobil: +420 724 064 872

E-mail: jan.svarc@cez.cz

From: Magda Malá <mala@azconsult.cz>

Sent: Thursday, July 18, 2019 2:02 PM

To: Švarc Jan <jan.svarc@cez.cz>

Subject: Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech

Dobrý den, pane Švarci,

na základě Vašeho vyjádření k výše uvedené stavbě Vám zasílám část projektové dokumentace k vydání podmínek pro realizaci stavby. Na situacích D.3.1 a D.4.1 máte přehlednější zákres vašich sítí, než na koordinační situaci.

Kolegyně Malá má do 26.7.2019 dovolenou, takže ji teď zastupuji.

S pozdravem

Jakub Holý

Středisko inženýrské činnosti

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Provozovna Vaňov

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 873

fax: 475 240 864

GSM: 724 087 849

Email: holy@azconsult.cz

www.azconsult.cz

AZCONSULT® spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r.o. • se sídlem Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

• IČO: 44567430 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2096

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností AZ Consult, spol. s r.o. uzavírány v písemné formě a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem