

Ústí nad Labem 3. září 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Úprava venkovního výběhu nosorožců“.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela dne **2. 9. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Úprava venkovního výběhu nosorožců**“, uveřejněnou dne **18. 8. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den,

dle telefonické domluvy zasíláme dotaz žádáme o vysvětlení níže uvedených dotazů:

- 1) k položce (Odstranění šterkojíllové podložní vrstvy do 200 mm) .. jelikož není uveden přesun a ukládka, chápeme dobře, že dojde k použití tohoto materiálu v místě a bude v rámci položky (Úprava pláň - rozprostření podloží vč. svahování strojně) rozprostřen v místě?
- 2) uložení živичného podkladu na skládce bezpodmínečně vyžaduje rozbor tohoto materiálu. Je tento rozbor dle požadavku zákona 185/2002 Sb. o odpadech k dispozici? Případně, že není, měl by dle našeho názoru být zahrnut do rozpočtu.
- 3) Pokud došlo ke změně rozpočtu, nebo ještě případně dojde k jeho změně, měla by být dle našeho názoru také změněna předpokládaná hodnota zakázky, jelikož je v ZD uvedena jako maximální a nepřekročitelná.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel uvádí následující:

1. Ano, materiál bude rozprostřen v ploše výběhu.
2. Je zahrnut v rozpočtu v pol.2, kde by měl být součástí kalkulace.
3. Zadavatel nemění předpokládanou hodnotu zakázky. Rozpočet akce nebyl zpracován dle ÚRS (ústav racionalizace ve stavebnictví), ale metodikou odborného nacenění podobných akcí.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem