


LEGENDA  
- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V  
PODLAŽE, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL 9mm

- POTRUBÍ SV - stávající
- POTRUBÍ TUV - stávající
- POTRUBÍ TUV-c - stávající
- POTRUBÍ SV - nové
- POTRUBÍ TUV - nové
- POTRUBÍ TUV-c - nové
- POTRUBÍ REGUL. VODY - nové
- NOVÁ KANALIZACE - KRÍŽENÍ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

WC - WC závěsné + modul do lehkých příček + tlačítko ovládání + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
WC1 - stojící WC kombinace odpad + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
U - umyvadlo 50x41 cm + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
UM1 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vlevo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
UM2 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vpravo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
S - sprchová páková baterie pod omítku + pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu + hlavová sprcha Ø 250mm - nerez - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
VP - Podlahová vpusť DN50/75/110 s velkým průtokem, s tovarně připojeným žmčným izolačním pásem, nerez nřtřka 138x138mm - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
P - Písoár s radarovým senzorem urinář vč. sifonu, zadní napouštění - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
o.1 - kanalizační průvřduřovací ventil DN75/50/110 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
o.2 - Vodní zápisňová uřizňka pro odvod kondenzátu s přřbřvnou mechanickou zápisňovou uřizňkou DN40/50 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
PV1 - přřvod pro technologii - KKR-20 - přřkory - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI



NAVRHOVAL	Rudolf Král		<b>SPECTA</b> SPECTA s.r.o. Na Rybářské 62/114, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 355, DIČ: CZ27305355 TEL: +420 475 911 441 E-MAIL: info@specta.cz WWW.SPECTA.CZ
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
PROJEKTOVATEL	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		DATUM 01/2020
NAZEV	Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem		Č. ZAKÁZKY S-19-022
RODOKL.	D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací		STUPĚŇ PD DPS
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP - vodovod		FORMAT VÝKRE A1+
KURZOVÝ	1:50		Č. PRŮJ. DOK. D.1.4.1.b.01