

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

Spis. zn.: MM/OŽP/OP/56677/2017/Nov

Ev.č.:122789/2017

Vyřizuje: Ing. Jitka Nováková/475271702

Ústí nad Labem dne: 9.8.2017

„Renovace a rozšíření elektrických rozvodů v areálu Letního kina“ vyjádření odboru životního prostředí k záměru

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.5.2017 prostřednictvím e-mailu pod ev. č. 83323/2017 žádost Vladimíra Švajgla, ELTE o vyjádření k záměru „Renovace a rozšíření elektrických rozvodů v areálu Letního kina“.

Součástí žádosti je zakresl stávajících a plánovaných tras el. rozvodů v areálu Letního kina. Podklady byly nedostatečné k vyjádření, a proto byl žadatel vyzván k doplnění podkladů. Podklady byly doplněny elektronicky dne 25.7.2017. Dne 31.7.2017 byla provedena obchůzka v terénu pro upřesnění trasy výkopu a vzdálenosti výkopu a lamp VO od stromů.

Popis stavby:

Trasa jeviště

Přívodní kabel CYKY 4x10mm² povede od pravého bočního jevištního rozvaděče k zídce nad prostranstvím pro VIP stan, kde bude umístěn první rozvaděč určený pro napájení VIP stanu i přilehlých stánkařů, RS bude směřována k dolnímu vchodu areálu. Výkopové práce povedou přes dlážděnou cestu a nadále podél dlážděného chodníčku vpravo od hlediště kde bude umístěna čtveřice lamp veřejného osvětlení, pro osvětlení přístupové cesty. Z nové RS budou vedeny i dva paralelní kabelové svazky pro světla i novou rozvodnou trasu, spojující se za poslední lampou. Pro vedení a montáž osvětlení bude nutno vykácet část křovin podél chodníku v horní části schodiště.

První rozvodná skříň pro malou scénu bude umístěna na travnaté ploše vedle zídky ukončující hlediště, kam budou přívodní kabely vedeny opět přes dlážděnou cestu. Odtud budou napájeny další 2 lampy veřejného osvětlení umístěné podél vybetonovaného prostranství nad malou scénou.

Druhá rozvodná skříň bude umístěna na travnaté ploše vedle cesty k horní pokladně a k betonovému prostranství nad malou scénou, tato RS bude sloužit k zásobení stánků podél cesty a následně z ní bude napájena budova horní pokladny, Cestu od druhé RS k pokladně je nutno vést přes betonový chodník nejkratší cestou a nadále už podél cesty k pokladně.

Třetí RS bude umístěna nad zděnou terasou na opačném konci Malé scény, kam bude přiveden kabel od druhé RS.

Trasa G

Stávající PVC rozvaděče zapojené v sérii s trafostanicí se stanou uzlovým bodem pro novou trasu mezi pravou stranou rozvodné sítě a napájením garáží u pravého vjezdu do areálu letního kina. K napojení bude použita 2. rozvodná skříň v pořadí od transformátoru posazená na travnaté ploše vedle betonového parkovacího místa nad náměstíčkem vedle garáží.

Nová kabeláž povede travnatou plochou bez nutnosti zásahu do tamních dřevin, až k okraji příjezdové cesty u garáží, kde bude umístěna nová rozvodná skříň stejné výbavy jako ostatní projektované NRS. Nadále povede ke zdem garáží, kde bude vodič přiveden do garážového rozvaděče. Přívod od NRS k jističí skříni povede skrze betonový chodník příjezdové cesty a to stávajícím překopem v příjezdové cestě.

Od Garážového rozvaděče bude podél plotu položeno vedení pro třetí RS která bude umístěna vedle hlavního schodiště, těsně nad náměstíčkem u hlavní brány.

Výkopové práce budou do hloubky 0,8m o max. šíři 0,6m.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP, vydává k předloženému záměru následující vyjádření:

Odpadové hospodářství (Ing. Miroslav Pihera, tel.: 475271708, e-mail: miroslav.pihera@mag-ul.cz)

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavby vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud bude podána žádost o vydání stanoviska pro účely kolaudačního řízení, musí stavebník společně s žádostí doložit doklady o odstranění odpadů. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Ing. Miroslav Pihera, tel.: 475271708, e-mail: miroslav.pihera@mag-ul.cz)

Požadujeme, aby při veškerých pracích byla činěna opatření k zamezení prášení a úletu materiálu (zakrytí nákladu na automobilech, čištění přilehlé komunikace, apod.).

Městský dendrolog: (Ing. Jitka Nováková, tel. 475271702, jitka.novakova@mag-ul.cz):

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Veškeré práce v celém areálu budou prováděny ručně.

Výkopový materiál, ani stavební materiál nebude skladován v kořenové zóně dřevin.

V kořenové zóně dřevin budou kabely vedeny v chrániče.

Kořeny dřevin s průměrem nad 3 cm nebudou přesekávány, ale kabely budou pod nimi provlékány.

Lampy VO budou osazeny tak, aby ani v budoucnu nezasahovaly do korun stromů.

Ke kácení samostatně rostoucích keřů a stromů s obvody kmenů do 80 cm, které netvoří zapojený porost o celkové ploše nad 40 m², není nutné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny.

Ostatní zájmy životního prostředí v gesci Magistrátu města Ústí nad Labem jsou bez připomínek.

Ing. Simona Karpíšková
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem

Obdrží (DS):

ELTE, s.r.o., Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem