

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a
provádění staveb
Rooseveltova 1804/2
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne
4.1.2017

Naše č.j.:
388/7.41/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-52

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Petr Weps / 950 179 728

Ústí nad Labem
3.2.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání ZŠ E. krásnohorské č.p. 3048/8, Ústí nad Labem
místo: E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem-město
zadavatel: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555491
projektant: Ing.arch. Hruška Luboš, Masarykova 559/174, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75947111

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 388/7.41/17-1 ze dne 4.1.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Plynová zařízení – A/ V rámci praktických zkušeností se školským provozem laboratoře a v rámci minimalizace rizik doporučujeme u centrálního uzávěru plynu instalovat bezpečnostní uzávěr s vazbou na varovný impuls z osazeného stabilního indikátoru plynu v laboratoři. B/ Pevná rozpěrka u plynoměru musí být fixována ve smyslu TPG 934 01:2017. C/ Montáž, svařování a zkoušky PE vnějšího plynovodu musí být realizovány ve smyslu TPG 702 01:2017..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Toto vyjádření přiložte k opakované žádosti o vyjádření k dokumentaci nebo k žádosti o provedení závěrečné prohlídky (kolaudace).

OSÚ



Obsah vyjádření k projektové dokumentaci vychází z dokumentů, které byly pro účely tohoto vyjádření předloženy OIP.

Tento dokument byl vytvořen v IS REUIP.



Ing. Petr Weps
inspektor inspekce I

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720 / 21
400 11 Ústí nad Labem
-38-

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby