


- SS - SVORKA SPOJOVACÍ
- SJ - SVORKA JIMACÍ TYČE
- JT - JIMACÍ TYČ - 1,5m
- DU - DCHRANNÝ OHELNIK - 1,7m
- VODIČ ALMgSI 8

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

S3 OPRAVENÁ PLOCHÁ STŘECHA

- Nová střešní folie z PVC-P 2mm určená pro mechanické kotvení
- Nová geotextýlie, min. 300g/m² - -
- Nová tepelná izolace ve spádu, EPS 100S 180-380mm
- Nová parozábrana, SBS asfaltové pásy 8mm s hliníkovou vložkou
- Nový penetrační nátěr - - -
- Stávající žb, prefa stropní panel 120mm T06 B AU1



0,000 = 203,75m.n.m. bpv

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE VYHLÁŠKY č. 62/2013Sb. A OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

Odpov. proj:		Ing. Jiří Šimurda	
Vpracoval:		Jan Hamšík	
Kraj:	Ústecký	Obec:	Ústí nad Labem
Stavebník:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem IČ: 712 383 01		
Objekt:	D.1.4.c Elektroinstalace		
Akce:			
REKONSTRUKCE OBJEKTU "N" ÚDRŽBAŘSKÁ DÍLNA A GARÁŽ V PALVECKÉM AREÁLU KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM			
Vykres:			
HROMOSVOD			
Č. přílohy: 05	Č. revize:	Č. paré :	Stupeň:
			Datum:
			Měřítko:
			DSP květen 2018 1 : 100