

Povodí Ohře

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 26.09.2018

NAŠE ZN.: POH/43827/2018-3/037200

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Beránek

TEL.: 474 636 282

MOBIL:

E-MAIL: beranek@poh.cz

DATUM: 08.10.2018

ARCH-STUDIO s. r. o.

Vojanova 590/26

400 04 Ústí nad Labem

Hromadný parking Přístavní na p. p. č. 3418/1, 3418/3, 3418/4, 3418/7 a 3419/3, k. ú. Ústí nad Labem

K Vaší žádosti ze dne 26. září 2018 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 27. září 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe“ OHL_0910 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“ ID 46120.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je **uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

A. K územnímu řízení:

1. V souladu s kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude umožněn odběr vzorků vod vypouštěných z odlučovače ropných látek.

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. V souladu s kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) bude ve vypouštěných vodách z odlučovače ropných látek dodržena následující limitní hodnota vypouštěného znečištění:

	m
$C_{10} - C_{40}$	0,5 mg/l
 - b) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek) oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel odlučovače ropných látek nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače ropných látek a navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, s. p. Chomutov a vodoprávnímu úřadu),
 - c) bude odlučovač ropných látek provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce,
 - d) bude u kanalizace s možností kontaminace ropnými látkami doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909,
 - e) bude u odlučovače ropných látek doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905,
 - f) bude do kolaudace vyřešena likvidace ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek a sorpční folie po vyčerpání její sorpční schopnosti (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

A. K územnímu řízení:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I. A.

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I. B.

Předmětem vyjádření je hromadný parking Přistavní na p. p. č. 3418/1, 3418/3, 3418/4, 3418/7 a 3419/3, k. ú. Ústí nad Labem pro 91 OA. Dle předloženého projektu mají být dešťové vody svedeny do vsakovacího průlehu, který má být po obvodu opatřen sorpční textilií, a drenážním potrubím pro odvádění nevsáknutých vod pomocí stávající kanalizace, na které bude zřízen nový odlučovač ropných látek ACO Oleopator NS 50 do řeky Bíliny. Dle předloženého hydrogeologického posudku (Ing. Jan Kněžek, červenec 2018) je v místě nízká propustnost podloží, tj. při větších srážkách bude docházet k odtoku srážkových vod do řeky Bíliny. Zájmová oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku.

ČHP: 1-14-01-1080-0-00-90; 1-13-05-0210-0-00-90

Povodí Ohře, státní podnik (67)
Ústí nad Labem, Chomutov 430 03
IČ: 70965208 DIČ: CZ70965208
www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Rozdělovník

POh, s. p. závod Chomutov
VHE 02-41/6248, CE 1-14-01-108, GIS (760700/976515)
vlastní