Plavecká hala

SRŠ2

Část kanalizace realizovaná v rámci rekonstrukce venkovního areálu Klíše
bude doplněno vystrojení akumulační jímky čerpadly

Dešťová kanalizace trasa C

PE 125 havarijní přepad do splaškové kanalizace
použít při vyhlášení povodňovém stavu správcem povodí

Uzavírací armatura pro uzavření odtoku do
Klíšského potoka v případě havarijního stavu

Výtlaková kanalizační přípojka plaveckého areálu
PE 100 RC d 125/11,4, délka-celkem 1033m

Akumulační jímky v areálu

ČS1

AS

ŘSd5

AK1

AK2

V1 0,0157

V2-0,0722

V3-0,0834

V4-0,0926

V5-0,1174

V6-0,1423

0,00

U koupaliště

PE 110

LT 80

č.p.403

č.p.964

bez č.p./č.e

LEGENDA:

Navržené inženýrské sítě

- Navržená výtlaková kanalizační přípojka PE 100RC 125/11,4mm
- Hranice výkopu

Stávající inženýrské sítě

- Energetické vedení NN – ČEZ distribuce
- Energetické vedení VN – ČEZ distribuce
- Parovod podzemní ČEZ Teplárenská
- Kanalizační stoka a přípojky SČVAK
- Sdělovací vedení – UPC
- Sdělovací vedení – České radiokomunikace
- Sdělovací vedení – Telefonika O2
- NTL plynovod zákres GIS
- Vodovodní řady a přípojky

AK1,AK2 — Akumulační jímky 2x25m3 součást rekonstrukce plaveckého areálu

UPOZORNĚNÍ !

- NA VÝKRESE JSOU ORIENTAČNĚ ZAKRESLENY NÁM ZNÁMÉ SÍTĚ A PODZEMNÍ VEDENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR PŘEDAT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ A VEDENÍ A VYŽÁDAT SI DOZOR SPRÁVCŮ SÍTÍ PŘI VÝKOPECH.
- VEŠKERÉ PRÁCE A MONTÁŽE NUTNO PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM
- PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU KANALIZACE A VODOVODU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005.
- V MÍSTĚ VÝSKYTU PODZEMNÍHO VEDENÍ VÝKOP PROVÁDĚT RUČNĚ

Upozornění: Vzhledem k množství podzemních inženýrských sítí v trase vodovodu může dojít k nutnosti úpravy výškového profilu kanalizace a změně trasy.

Projektant : Jan Severa	Vypracoval : Jan Severa	Stavby Seho Sebuzín 151, 403 02 Ústí n.L. Tel : 724115984, www.seho.cz
Kraj : Ústecký	Obec : Ústí nad Labem	Čís.zak.: 76/2018
Investor: Statutární město Ústí nad Labem		Měřítko :1:200
Kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí n.L.		Datum: 11/2018 Účel: DPS
Podrobná situace – kanalizace		C.2.1