

STŘECHA

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

STŘECHA


3.NP

2.NP

1.NP


1.PP

LEGENDA:



ÚT

STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ



OTOPNÉ TĚLOSO RADIK VK

VK10-500/700  
TV(0,082); R5 (0,080)

307  
20"

Typ OT - VÝŠKA/ŠÍŘKA (mm)  
NASTAVENÍ TĚMOTERMOSTATICKÉHO VENTILU  
NASTAVENÍ REGULAČNÍHO SROUBENÍ  
ČÍSLO MÍSTNOSTI  
VNITRNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- KVŮLI PŘEHLEDNĚMU GRAFICKÉMU ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PŘEVEDENY V KOORDINACI S TRASOU ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ HRANICÍ JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE PROSTUP UTĚŠNĚN POŽÁRNÍ UCIPÁVKOU.
- NAVŘZENÁ OTOPNÁ TĚLESA BYLA UVAŽOVÁNA PRO VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY. DANÁ OTOPNÁ TĚLESA LZE NAHRADIT JINÝMI RADIÁTORY O STEJNÝCH VÝKONOVÝCH PARAMETRECH(NE ALE NUTNO PŘEPočÍTAT ZAREGULOVÁNÍ CELÉ OTOPNÉ SOUSTAVY)

NAVŘHOVAL	Ing. Martin Jirů	<b>MILŠTEJN</b> <small>Stav. Na Město 178704, 182 00 Praha 8 - Libeň Předměstí, Chrást 178, 400 01 Ústí nad Labem</small>	
SCHVÁLIL	Ing. Martina Kreslová		
INVESTOR	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem		
OBJEKT	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách		
PROJEKT	SO 01 Stavební úpravy objektu		DATUM 05/2022
PROJEKT	D.1.01.4.b Vytápění		Č. ZAKÁZKY 05-2022
PROJEKT	Řez vytápění		STUPEŇ PD DPS
PROJEKT	1:50		FORMÁT VÝKRU A0
PROJEKT	D.1.01.4.b-07		Č. PRŮVODNÍ