



TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Stavební úpravy objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách

Str.1/1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ			
				1NP	2NP	3NP	STŘ.
K1		Oplechování atiky pozinkovaný plech tl. plechu 0,53 mm	RŠ = 800 mm	.	.	.	~ 61,0 bm
K2		Úprava napojení hydroizolačního souvrství střechy do dešťových sběrných kotlíků, prodloužení svodného potrubí o cca 300 mm Ø 100 mm		.	.	.	6 ks
K3		Odvětrávací komínek - integrovaná bitumenová manžeta - výška 300 mm - součástí dešťová krytka	DN 100	.	.	.	4 ks
K4		Oplechování střešního výlezu pozinkovaný plech tl. plechu 0,53 mm včetně opravy stávajícího výlezu	RŠ = 450				1 ks
POZNÁMKA: - tato dokumentace nenahrazuje realizační/výrobní dodavatelskou dokumentaci - povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. Technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese - veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit dle skutečného provedení ještě před zadáním do výroby!!! - musejí být dodrženy všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů - dodavatelská výrobní dokumentace GDS musí být předkládána k odsouhlasení - je požadováno, aby všechny použité výrobky, prvky a materiály byly před montáží vzorkovány a odsouhlaseny - použité kovové spojovací prostředky musejí mít antikorozi úpravu							

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů!