


| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | POCHA m2 |
|-------|--------------------------|----------|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 3,38 |
| 1.02a | VSTUPNÍ HALA - VEŘEJNOST | 18,44 |
| 1.02b | VSTUPNÍ HALA | 30,22 |
| 1.03 | CHODBA | 7,73 |
| 1.04 | ÚKLID | 2,27 |
| 1.05 | ZBROJNICE | 11,06 |
| 1.06 | WC INVALIDA | 4,19 |
| 1.07a | WC MUŽI - PŘEDSÍŇ | 1,71 |
| 1.07b | WC MUŽI | 5,51 |
| 1.08 | KANCELÁŘ | 14,81 |
| 1.09 | KANCELÁŘ | 32,48 |
| 1.10 | RECEPCE | 26,51 |
| 1.11 | WC ŽENY | 1,97 |
| 1.12 | PŘEDSÍŇ WC | 2,00 |
| 1.13 | CHODBA | 6,53 |
| 1.14 | SKLAD | 4,60 |
| 1.15 | SKLAD | 4,60 |
| 1.16 | KANCELÁŘ | 9,73 |
| 1.17 | KANCELÁŘ | 8,45 |
| 1.18 | CHODBA | 1,43 |
| 1.19 | DENNÍ MÍSTNOST | 32,19 |
| 1.20 | CHODBA | 12,21 |
| 1.21 | SCHODIŠTĚ | 8,55 |
| 1.22 | CHODBA | 17,84 |
| 1.23 | PŘEDSÍŇ WC | 1,44 |
| 1.24 | WC MUŽI | 6,32 |
| 1.25A | TĚLOCVIČNA | 36,40 |
| 1.25B | ROZVODNA | 16,01 |
| 1.26 | KANCELÁŘ | 17,26 |
| 1.27 | POSILOVNA | 36,40 |
| 1.28 | - neobsazeno - | |
| 1.29 | ÚKLID | 4,32 |
| 1.30 | SKLAD | 1,92 |
| 1.31 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN | 1,66 |
| 1.32 | SCHODIŠTĚ PODKROVÍ | 2,00 |

LEGENDA:



POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- KVŮLI PŘEHLEDNÉMU GRAFICKÉMU ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S TRASOU ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ HRANICÍ JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE PROSTUP UTĚŠNĚN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
- NAVRŽENÁ OTOPNÁ TĚLESA BYLA UVAŽOVÁNA PRO VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY, DANÁ OTOPNÁ TĚLESA LZE NAHRADIT JINÝMI RADIÁTORY O STEJNÝCH VÝKONOVÝCH PARAMETRECH (JE ALE NUTNO PŘEPočÍTAT ZAREGULOVÁNÍ CELE OTOPNÉ SOUSTAVY)

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| NAVRHOVAL | Ing. Martin Jíra | |
| SCHVÁLIL | Ing. Martina Kreslová | |
| INVESTOR | Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem | |
| ARCE | Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách | |
| OBJEKT | SO 01 Stavební úpravy objektu | |
| SOURC | D.1.01.4.b Vytápění | |
| NAZEV VYKRESU | Půdorys 1.NP | |
| DATUM | 05/2022 | |
| Č. ZAKÁZKY | 05-2022 | |
| STUPEŇ PD | DPS | |
| FORMÁT VYKR | A1 | |
| MĚRITKO | 1:50 | Č. PŘÍLOHY D.1.01.4.b-03 |