

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Stavba sport. zařízení s občerstvením Adresa budovy: Masarykova p.p.č. 404, 400 01 Ústí nad Labem Celková podlahová plocha A_c : 1415.6 m ²		Hodnocení budovy		
		stávající stav	po realizaci doporučení	
<div><div><59</div><div>A</div></div> <div><div>59</div><div>B</div></div> <div><div>114</div><div>C</div></div> <div><div>115</div><div>D</div></div> <div><div>164</div><div>E</div></div> <div><div>165</div><div>F</div></div> <div><div>219</div><div>G</div></div> <div><div>220</div><div></div></div> <div><div>275</div><div></div></div> <div><div>284</div><div></div></div> <div><div>332</div><div></div></div> <div><div>>332</div><div></div></div>		<div>C</div>		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m ² .rok)		163	0	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		833,1	0,0	
Podíl dodané energie připadající na [%]:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
74,6	0,4	0,2	7,6	17,2
Doba platnosti průkazu :		29.04.2020		
Průkaz vypracoval		Jméno a příjmení : Ing. Andrea Musilová Osvědčení č. : 0546 Datum vypracování : 29.04.2010		