



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

EVID. Č.

NAŠE ZNAČKA

MM/ORM/20162/14

VYŘIZUJE/ LINKA

Mgr.Mandát/tel.
776882831

V ÚSTÍ NAD LABEM

30. 4. 2014

Věc: **Plavecký areál Klíše – sada dodatečných informací č. 6**

1. Dotaz uchazeče:

Soustava ÚT.

Ve VV je ocelové potrubí, které by mělo být, dle mého názoru, před izolováním opatřeno nátěrovým systémem, který zde není uveden. Bude doplněno?

Odpověď zadavatele:

Do výkazu výměr je doplněn oddíl 783 - nátěry

783		Dokončovací práce - nátěry					
204	783	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	1 200,000		
205	783	783425523	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	25,000		

2. Zadavatel na profil zadavatele uveřejní revizi výkazů výměr č. 2 a upozorňuje na provedené změny v oddílech:

- Trafostanice (demontáže)
- Bazénová technologie (demontáže)
- Ústřední vytápění (nátěry)

S pozdravem

Mandát & partneři s.r.o.
Mgr. Jan Mandát, jednatel
pověřený zástupce zadavatele